

Dęblin, dn. 13 czerwca 2025 r.

Do wszystkich Wykonawców

dotyczy: zapytania ofertowego na dobór, dostawę i montaż 5 szt. urządzeń do kompensacji mocy biernej

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku ze złożonymi pytaniami do zapytania ofertowego na dobór, dostawę i montaż 5 szt. urządzeń do kompensacji mocy biernej, przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

PYTANIE 1

W FORMULARZU OFERTY w bloku B. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Szczególne warunki realizacji zamówienia:

" - Zamawiający nie dopuszcza w okresie 12 miesięcy po wdrożeniu rozwiązania technicznego możliwości zwiększenia opłat za przekroczenie energii biernej dla każdego z obiektów - do poziomu wyższego niż 15% celu wskazanego jako referencyjny. "

Dobór urządzenia do kompensacji został dobrany na podstawie otrzymanych parametrów na wizji lokalnej i zgodnie z założeniem oferty przetargowej + 20%. Co w sytuacji gdy zakład energetyczny podniesie opłaty za energię bierną lub podłączy państwo dodatkowe urządzenia które będą generowały moc bierną? - Jak w takim przypadku ma się zapis powyżej.

ODPOWIEDZ 1

Zamawiający informuje, że nie przewiduje instalacji dodatkowych urządzeń generujących moc bierną, a jeżeli takowe zostanie podłączone zostanie ono zabezpieczone oddzielnym kompensatorem. Natomiast wzrost opłat spowodowany zmianą cennika przez dystrybutora za moc bierną nie będzie brany pod uwagę, pod uwagę zostanie wzięta ilość energii nieskompensowanej.

Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian, tj.:

- termin składania ofert **do dnia 16.06.2025 r. godz. 10:00,**
- otwarcie ofert nastąpi **w dniu 16.06.2025 r. o godz. 10:30.**

Kanclerz

mgr Waldemar Bieniek