



**3 REJON WSPARCIA
TELEINFORMATYCZNEGO
SIL POWIETRZYCH**

Wz. 31/17

03 STY 2017

II 30-901 Kraków-Balice II

Kraków-Balice, dn. 03.01.2017 r.

**MERITUM GRUPA BUDOWLANA sp. z o.o. sp.k.
p. Tomasz JUŻWIN**

fax: 32 623 35 13

do wiadomości:

**KOMENDANT
RESORTOWEGO CENTRUM
ZARZĄDZANIA SIECIAMI I USŁUGAMI
TELEINFORMATYCZNYMI**

SI ARCUS

Dotyczy: wydania warunków technicznych.


W odpowiedzi na Pana wniosek z dn. 06.12.2016 r. o wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji projektowanej inwestycji pn. „Budowa internatu dla 500 osób wraz z niezbędną infrastrukturą” w Dęblinie przy ul. Dywizjonu 303 z siecią teletechniczną informuję, że w celu zabezpieczenia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej SSZT Dęblin należy:

- w odniesieniu do pkt 1. przedmiotowego wniosku – wymienić pokrywy i ramy studni kablowych na ramy i pokrywy ciężkie typu A oraz wykonać jednootworową kanalizację z rur z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości w miejscu istniejącego ciągu kanalizacji teletechnicznej na całej długości parkingu i dróg wewnętrznych z chodnikami,
- w odniesieniu do pkt 2. przedmiotowego wniosku – wykonać jednootworową kanalizację z rur z tworzywa sztucznego o podwyższonej wytrzymałości w miejscu istniejącego ciągu kanalizacji teletechnicznej pomiędzy najbliższymi studniami teletechnicznymi.

Jednocześnie nadmieniam, że ww. prace nie wiążą się z przebudową kabli telekomunikacyjnych.

Do kontaktów roboczych w powyższej sprawie został wyznaczony z 3. RWT SP st. chor. szt. Leszek JANA, tel. 727 016 880.

**SZEF
3. REJONU WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO
Sił Powietrznych**


ppłk mgr inż. Krzysztof DUDEK

chor. Waldemar WOJDAT, tel. 261-519-905
Dnia: 03.01.2017 r.
T – 2/15 Bc