



LEGENDA:

- Gniazdo elektryczne 2P+Z nap. ogólne - montowane w PEL
- Gniazdo elektryczne 2P+Z typu DATA nap. gwarantowane - montowane w PEL
- Gniazdo elektryczne 2P+Z p.t. IP 20, nap. ogólne, h=1,3m
- Gniazdo elektryczne 2P+Z p.t. IP 44, nap. ogólne, h=1,1m
- Gniazdo elektryczne 2P+Z p.t. IP 20, nap. ogólne, h=1,8m
- Wypust elektryczny
- Zespół przyłączy:
 - WP SIEC
 - WP UPS
 - WP ZSE

WUWAGA:

1. OBIWODY GŁAZD WYKONAĆ PRZEWODEM VDY30 3x1,5 mm²

2. W POMIĘSZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAĆ OSPRZĘT HERMETYCZNY IP44

wygląd PEL i PE:

PEL 1
4 x RJ45 kat. 6A, 3x2P+Z DATA, 2x2P+Z

PEL 2
4 x RJ45 kat. 6A, 2x2P+Z

PEL 3
9 x RJ45 kat. 6A, 3x2P+Z DATA, 2x2P+Z

PEL 4
4 x RJ45 kat. 6A, 4x2P+Z

PEL 5
9 x RJ45 kat. 6A, 4x2P+Z

PEL 6
2x2P+Z

PEL 7
1 x RJ45 kat. 6A, 1x2P+Z

Zestawienie pomieszczeń - rzut I piętra			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Wysokość	Powierzchnia
1,01	Komunikacja	250	54,4
1,02	Klatka schodowa	270	19,6
1,03	Pokój	270	16,9
1,04	Pom.porz.	270	3,5
1,05	Przedpokój	230	5,8
1,06	Pokój	270	16,6
1,07	Łazienka	250	7
1,08	Łazienka	250	7
1,09	Pokój	270	16,6
1,10	Przedpokój	230	5,8
1,11	Pokój	270	16,9
1,12	Przedpokój	250	8,5
1,13	Przedpokój	230	5,8
1,14	Pokój	270	16,9
1,15	Pokój	270	16,6
1,16	Łazienka	250	7
1,17	Łazienka	250	7
1,18	Pokój	270	16,6
1,19	Przedpokój	230	5,8
1,20	Komunikacja	230	21
1,21	Pokój	270	16,9
1,22	Pokój	270	17,3
1,23	Łazienka	250	7
1,24	Przedpokój	270	6,2
1,25	Pokój	270	15,4
1,26	Łazienka	250	6,1
1,27	Magazyn czysty	270	3,1
1,28	Pokój	270	16,9
1,29	Pokój	270	17,6
1,30	Przedpokój	230	6,7
1,31	Pokój dowódcy kompanii	270	16,1
1,32	Przedpokój	230	4,8
1,33	Łazienka	250	4,5
1,34	Pokój szefa kompanii	270	13,2
1,35	Przedpokój	230	8,1
1,36	Łazienka	250	4,9
1,37	Pokój dowódcy plutonów	270	20,2
1,38	Pokój	270	16,6
1,39	Łazienka	250	7
1,40	Przedpokój	230	5,8
1,41	Pokój	270	16,9
1,42	Suszarlnia	270	5,7
1,43	Pokój	270	16,9
1,44	Przedpokój	230	5,8
1,45	Łazienka	250	7
1,46	Pokój	270	16,6
1,47	Pokój	270	16,1
1,48	Przedpokój	230	7,3
1,49	Pokój	270	16,9
1,50	Łazienka	250	7

1,51	Pokój	270	16,5
1,52	Przedpokój	230	5,6
1,53	Pokój	270	16,9
1,54	Łazienka	250	7
1,55	Pokój	270	16,6
1,56	Przedpokój	230	6,4
1,57	Łazienka	250	7
1,58	Pokój	270	16,9
1,59	Pokój	270	16,9
1,60	Przedpokój	230	5,8
1,61	Łazienka	250	7
1,62	Pokój	270	16,6
1,63	Pokój	270	16,6
1,64	Łazienka	250	7
1,65	Przedpokój	230	5,8
1,66	Pokój	270	16,9
1,67	Przedpokój	250	8,5
1,68	Przedpokój	230	5,8
1,69	Pokój	270	16,9
1,70	Pokój	270	16,6
1,71	Łazienka	250	7
1,72	Komunikacja	230	21
1,73	Łazienka	250	7
1,74	Pokój	270	16,6
1,75	Przedpokój	230	5,8
1,76	Pokój	270	16,9
1,77	Magazyn brudny	270	3,5
1,78	Klatka schodowa	270	19,6
1,79	Magazyn czysty	270	2,8
1,80	Pom.porz.	270	3,3
1,81	Przedpokój	230	2,7
1,82	Łazienka	250	3,6
1,83	Pokój	270	12,5
1,84	Łazienka	250	7
1,85	Pokój	270	16,6
1,86	Pokój	270	16,9
1,87	Przedpokój	230	5,8
1,88	Pralnia	270	5,8
1,89	Pokój	270	16,9
1,90	Przedpokój	230	5,8
1,91	Komunikacja	230	110,7
1,92	Łazienka	250	7
1,93	Pokój	270	16,6
1,94	Pokój	270	16,6
1,95	Łazienka	250	7
1,96	Przedpokój	230	5,8
1,97	Pokój	270	16,9
1,98	IT	270	4
1,99	Pokój Dyżurnych	270	11,4
			1 232,3 m²

meritum grupa budowlana		meritum Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 31-060 Kraków, Plac Woźnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13	
Projektował	mgr inż. Tomasz Knapik	Investor	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ul. Dąbrowskiego 303 nr 35, 08-521 Dęblin
Opracował	mgr inż. Anna Zęba	Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU INTERNATU WRAZ Z PARKINGAMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI
Sprawił	inż. Bogdan Mika	Lokalizacja	Dęblin, Lotnisko, obręb 0001, powiat rycki, woj. lubelskie, działki ewidencyjne nr 4080/116, 4080/102, 4080/126 teren zalewowy
Nazwa rysunku: PLAN INSTALACJI ZASILANIA- RZUT I PIĘTRA		Branża: ELEKTRYCZNA	
		Nr rys.: E-08	