



- Uwagi:
- Wymiary sprawdzić na budowie.
 - Szczególnie starannie należy wykonać dylatacje, zastosować listwy dylatacyjne do złącz pionowych i poziomych.
 - Izolację przeciwwilgociową na ścianach pionowych należy wyprowadzić co najmniej 30 cm powyżej powierzchni terenu.
 - Rysunek stanowi część pełnotrawowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi.
 - Wszystkie obróbki blacharskie; rynny i rury spustowe wykonać z blachy stalowej powlekanej.
 - Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
 - Wszystkie pionu obudować płytą gk na konstrukcji stalowej.
 - Ściany o odporności ogniowej murować z bloczków pełnych, gr. min. 12,0cm, spoiny pełne na zaprawie cem - wap. tynk obustronny cem - wap. min 1,5cm. po wyborze konkretnego producenta ceramiki, zweryfikować z tabelą klasyfikacji ogniowej ścian. połączenie elastyczne pomiędzy ścianą działową a stropem wykonać jako p.p.pz.
 - Szafka węglowa, hydranty itp. obudować do pełnej wysokości pomieszczenia.
 - Po wyborze konkretnego dostawcy stolarki okiennej i drzwiowej należy zweryfikować wymiary otworów konstrukcyjnych.

Zestawienie pomieszczeń - rzut III piętra			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Wysokość	Powierzchnia
3,01	Komunikacja	250	54,4
3,02	Klatka schodowa	270	19,6
3,03	Pokój	270	16,9
3,04	Pom.porz.	270	3,5
3,05	Przedpokój	230	5,8
3,06	Pokój	270	16,6
3,07	Łazienka	250	7
3,08	Łazienka	250	7
3,09	Pokój	270	16,6
3,10	Przedpokój	230	5,8
3,11	Pokój	270	16,9
3,12	Przedpokój	250	8,5
3,13	Przedpokój	230	5,8
3,14	Pokój	270	16,9
3,15	Pokój	270	16,6
3,16	Łazienka	250	7
3,17	Łazienka	250	7
3,18	Pokój	270	16,6
3,19	Przedpokój	230	5,8
3,20	Komunikacja	230	21
3,21	Pokój	270	16,9
3,22	Pokój	270	17,3
3,23	Łazienka	250	7
3,24	Przedpokój	230	6,2
3,25	Pokój	270	15,4
3,26	Łazienka	250	6,9
3,27	Magazyn czysty	270	3,1
3,28	Pokój	270	16,9
3,29	Pokój	270	17,6
3,30	Przedpokój	230	5,8
3,31	Pokój dowódcy kompanii	270	16,1
3,32	Przedpokój	230	4,8
3,33	Łazienka	250	4,5
3,34	Pokój szefa kompanii	270	13,2
3,35	Przedpokój	230	8,1
3,36	Łazienka	250	4,9
3,37	Pokój dowódców plutonów	270	20,2
3,38	Pokój	270	16,6
3,39	Łazienka	250	7
3,40	Przedpokój	230	5,8
3,41	Pokój	270	16,9
3,42	Suszarownia	270	5,8
3,43	Pokój	270	16,9
3,44	Przedpokój	230	5,8
3,45	Łazienka	250	7
3,46	Pokój	270	16,6
3,47	Pokój	270	16,1
3,48	Przedpokój	230	7,3
3,49	Pokój	270	16,9
3,50	Łazienka	250	7

3,51	Pokój	270	16,5
3,52	Przedpokój	230	5,8
3,53	Pokój	270	16,9
3,54	Łazienka	250	7
3,55	Pokój	270	16,6
3,56	Przedpokój	230	6,4
3,57	Łazienka	250	7
3,58	Pokój	270	16,9
3,59	Pokój	270	16,9
3,60	Przedpokój	230	5,8
3,61	Łazienka	250	7
3,62	Pokój	270	16,6
3,63	Pokój	270	16,6
3,64	Łazienka	250	7
3,65	Przedpokój	230	5,8
3,66	Pokój	270	16,9
3,67	Przedpokój	250	8,5
3,68	Przedpokój	230	5,8
3,69	Pokój	270	16,9
3,70	Pokój	270	16,6
3,71	Łazienka	250	7
3,72	Komunikacja	230	21
3,73	Łazienka	250	7
3,74	Pokój	270	16,6
3,75	Przedpokój	230	5,8
3,76	Pokój	270	16,9
3,77	Magazyn brudny	270	3,5
3,78	Klatka schodowa	270	19,6
3,79	Magazyn czysty	270	2,8
3,80	Pom.porz.	270	3,3
3,81	Przedpokój	230	2,7
3,82	Łazienka	250	3,6
3,83	Pokój	270	12,5
3,84	Łazienka	250	7
3,85	Pokój	270	16,6
3,86	Pokój	270	16,9
3,87	Przedpokój	230	5,8
3,88	Pralnia	270	5,8
3,89	Pokój	270	16,9
3,90	Przedpokój	230	5,8
3,91	Komunikacja	230	110,7
3,92	Łazienka	250	7
3,93	Pokój	270	16,6
3,94	Pokój	270	16,6
3,95	Łazienka	250	7
3,96	Przedpokój	230	5,8
3,97	Pokój	270	16,9
3,98	IT	270	4,4
3,99	Pokój Dyżurny	270	11,5
			1 232,4 m ²

meritum

grupa budowlana

Projektował

mgr inż. Paweł Śmiech

Opracował

mgr inż. Iwona Śmiech

Sprawdził

mgr inż. Iwona Zielińska

Nazwa rysunku:

RZUT PIĘTER: 3, 5 - INSTALACJA CO

KL-56/2002

bud. ograniczeń w specjalności instalacyjnej

SWK.00057/PC05/07

bud. ograniczeń w specjalności instalacyjnej

Wybórza Sądowa Olszewska 51

Powierzchnię ul. Dąbrowskiego 303 nr 35, 08-521 Dąblin

Investycja:

BUDOWA BUDYNKU INTERNATU WRAZ Z PARKINGAMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI

Lokalizacja:

Dąblin, Łosicko, obręb 0001, powiat rycki, woj. łubelskie, działki ewidencyjne nr 4080/116, 4080/102, 4080/126, teren zamknięty

Stadium:

PB

Data:

12.2016

Skala:

1:100

Branża:

INSTALACJA SANITARNIA

Nr rys.:

S/COS