Poziom porównawczy 105,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego								
Rzędna terenu istniejącego								
Rzędna dna kanału								
Zagłębienie dna kanału [m]								
Odległości [m]								
Średnice, materiał / Spadek								
Długość trasy [m]								
D21	0,00	PVC-U_SDR34_rs 250×7,3 / 5,0 ‰	4,71	0,67	115,33	116,00	116,00	ISTN. WPUST DROGOWY, DO WYMIANY
D22	4,71	PVC-U_SDR34_rs 250×7,3	2,04	0,69	115,36	116,05	116,05	SEPARATOR LAMELOWY 3/30 l/s
D23	6,75	23,7 ‰ PVC-U_SDR34_rs 250×7,3	1,68	0,69	115,41	116,10	116,10	OSADNIK DN 1200 Vn= 1,5 m3
D24	8,43	5,0 ‰		0,74	115,41	116,15	116,15	STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 1200
D25	32,66	PVC-U_SDR34_rs 200×5,9 / 9,2 ‰	24,23	0,69	115,64	116,33	116,33	STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 1200
D26	45,89	PVC-U_SDR34_rs 200×5,9 / 5,0 ‰	13,23	0,71	115,70	116,41	116,41	STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 1200
D27	64,34	PVC-U_SDR34_rs 160×4,7 / 5,0 ‰	18,45	0,68	115,80	116,48	116,48	STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 1200
D28	66,80	PE80_SDR17_sz 90×5,1 / 8,1 ‰	2,47	0,68	115,82	116,50	116,50	
D30	83,33	90×5,1 PE80_SDR17_sz / 206,3 ‰	16,53	0,89	112,41	113,30	113,30	

istn. s.ciepl. ø300 Ro=115,21
istn. s.ciepl. ø300 Ro=115,21

proj. wod. ø90 Ro=114,61
W3 - W2

D24	0,00	PVC-U_SDR34_rs 160×4,7 / 5,0 ‰	4,13	0,74	115,41	116,15	116,15	STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 1200
D33	4,13			0,61	115,43	116,04	116,04	WPUST DROGOWY DN 500, Z OSADNIKIEM 0,5 M
D25	0,00	PVC-U_SDR34_rs 160×4,7 / 19,2 ‰	2,50	0,69	115,64	116,33	116,33	STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 1200
D32	2,50			0,61	115,68	116,29	116,29	WPUST DROGOWY DN 500, Z OSADNIKIEM 0,5 M
D26	0,00	PVC-U_SDR34_rs 160×4,7 / 20,7 ‰	2,50	0,71	115,70	116,41	116,41	STUDZIENKA KANALIZACYJNA DN 1200
D31	2,50			0,61	115,75	116,36	116,36	WPUST DROGOWY DN 500, Z OSADNIKIEM 0,5 M

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
31-060 Kraków Plac Wolnica 10 tel./fax. (032) 623 35 13

	Nazwisko	Podpis	Nr uprawnień	Data
Projektował	mgr inż. Paweł Śmiech		KL-56/2002 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	12.2016
Opracował	mgr inż. Ilona Śmiech			
Sprawdził	mgr inż. Iwona Zalińska		SWK/0057/POOS/07 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	

Stadium: PB

Skala: 1:100/250

Inwestor: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin

Inwestycja: BUDOWA BUDYNKU INTERNATU WRAZ Z PARKINGAMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI

Lokalizacja: Dęblin Lotnisko, obręb 0001, powiat rycki, woj. lubelskie, działki ewidencyjne nr 4080/116, 4080/102,4080/126 teren zamknięty

Nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZĘŚĆ 3

Branża: **INSTALACYJNA SANITARNA**

Nr rys.: **S/KD4**