

Załącznik 6. Bilans powietrza wentylacyjnego

Lp.	Nr pom	Nazwa	Pow.	Wysokość	Kub	Centrala	Nawiew	Krotność wymian	Wywiew	Krotność wymian
			m2	m	m3		m3/h	1/n	m3/h	1/n
Piwnice										
1	-1.01	komunikacja	25,71	2,40	62	C2	40	0,6	20	0,3
2	-1.02	schody	1,24	2,40	3	C2	-	-	-	-
3	-1.03	sala prób i studio nagrań	75,81	2,40	182	C2	360	2,0	360	2,0
4	-1.04	pomieszczenie techniczne	8,01	2,40	19	C2	-	-	20	1,0
5	-1.06	komunikacja	28,68	2,40	69	C2	100	1,5	-	-
6	-1.07	magazyn instrumentów	50,00	2,40	120	C2	-	-	100	0,8
7	-1.08	magazyn	20,08	2,40	48	C2	-	-	50	1,0
8	-1.09	pomieszczenie techniczne	3,87	2,40	9	C2	-	-	40	4,3
9	-1.10	magazyn	40,14	2,40	96	C2	90	0,9	-	-
10	-1.11	zapadnia	23,40	2,40	56	C2	-	-	-	-
11	-1.12	pomieszczenie węzła cieplnego	61,53	2,40	148	C2	100	0,7	100	0,7
Parter										
12	0.01	hal główny	306,66	4,14	1270	C1	2400	1,9	2400	1,9
13	0.07	widownia	410,90	7,15	2938	C1	14040	4,8	12000	4,1
14	0.09	scena	114,85	7,45	856	C1	-	-	2040	2,4
15	0.12	komunikacja	57,80	3,60	208	C2	-	-	640	3,1
16	0.14	podręczna przechowalnia sprzętu	12,14	3,60	44	C2	50	1,1	50	1,1
17	0.15	biuro	9,97	3,60	36	C2	60	1,7	-	-
18	0.16	biuro	14,69	3,60	53	C2	100	1,9	-	-
19	0.17	pokój instruktora KO	15,03	3,60	54	C2	100	1,8	-	-
20	0.18	pokój organizatora imprez KO	14,73	3,60	53	C2	160	3,0	-	-
21	0.19	pokój	23,27	3,60	84	C2	120	1,4	-	-
22	0.20	biuro	16,00	3,60	58	C2	100	1,7	-	-
23	0.21	garderoby	33,28	3,60	120	C3	300	2,5	240	2,0
24	0.22	komunikacja	10,00	3,60	36	C3	-	-	60	1,7
25	0.23	wc	23,40	3,60	84	C3	300	3,6	350	4,2
26	0.24	wc	27,50	3,60	99	C3	175	1,8	225	2,3
27	0.25	komunikacja	23,67	3,60	85	C3	100	1,2	0	-
28	0.26	foyer	70,89	3,60	255	C2	1000	3,9	1000	3,9
29	0.28	komunikacja	9,67	3,78	37	C4	50	1,4	50	1,4
30	0.29	katering	27,93	3,78	106	C4	400	3,8	350	3,3
31	0.29	wc	2,13	3,78	8		-	-	50	6,2
32	0.30	pomieszczenie techniczne	4,29	3,78	16	C4	50	3,1	50	3,1
33	0.33	komunikacja	51,00	4,15	212	C2	-	-	300	1,4

34	0.34	pom. techniczne	14,13	2,70	38	C2	60	1,6	60	1,6
35	0.35	pom. techniczne	13,23	3,00	40	C2	60	1,5	60	1,5
36	0.36	sanitariaty	8,88	4,15	37	C2	100	2,7	100	2,7
37	0.38	biuro	25,95	4,15	108	C2	200	1,9	-	-
38	0.39	biuro	11,34	4,15	47	C2	100	2,1	-	-