Plony do gniazd
układać w rurkach inst.
Wys. montażu gn. 30 cm

E15
N41,N42,ROB12

Plony do gniazd
układać w rurkach inst.
Gniazda zamontować w
połowie długości sztankietu pionowego

Plony do gniazd
układać w rurkach inst.
Gniazda zamontować na
rampie proscenicznej

E13
N36
N36
N37
N37
N38
N38
ROB10

Plony do gniazd
układać w rurkach inst.
Gniazda zamontować w
połowie długości sztankietu pionowego

E11
N30
N30
N31
N32
ROB8

Plony do gniazd
układać w rurkach inst.
Wys. montażu gn. 30 cm

E17
N45,N46,ROB14

Na moście gniazda
montować w korycie
kablowym

Na moście gniazda
montować w korycie
kablowym

Na moście gniazda montować
w korycie kablowym

Plony do gniazd
układać w rurkach inst.
Wys. montażu gn. 30 cm

E16
N43,N44,ROB13

Plony do gniazd
układać w rurkach inst.
Gniazda zamontować w
połowie długości sztankietu pionowego

Plony do gniazd
układać w rurkach inst.
Gniazda zamontować w
połowie długości sztankietu pionowego

E12
N33
N33
N34
N34
N35
N35
ROB9

E10
N27
N27
N28
N29
ROB7

Plony do gniazd
układać w rurkach inst.
Wys. montażu gn. 30 cm

E14
N39,N40,ROB11

Pion do rozdzielnicy głównej
przewód układać w rurce instalacyjnej
E21

Pracownia Projektowa F-11, ul. Olsza ńska 7A, 31 - 513 Kraków			
TEMAT PROJEKTU:	„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja kompleksu budynków nr 42 i 207 - Kub Uczelniany w Dęblinie wraz z przebudową amfiteatru, budową zadaszenia sceny amfiteatru oraz przebudową instalacji wewnętrznych (wod.-kan., c.o., went. mech., elektrycznych i niskoprądowych), budową instalacji klimatyzacji oraz rozbiórką istniejącej niecki fontanny przy ul. Dywizjonu 303 w Dęblinie: dz. nr ewid. 4080/103: jedn. ewid. 061601_1 Dęblin: obręb: 061601_1.0001 Dęblin		
ADRES OBIEKTU:	dz. nr ewid. 4080/103: jedn. ewid. 061601_1 Dęblin: obręb: 061601_1.0001 Dęblin		
INWESTOR:	Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych ul. Dywizjonu 303 nr 35, 08-521 Dęblin		
TEMAT RYSUNKU:	INSTALACJA OŚWIETLENIA SCENICZNEGO POZIOM 0	DATA: 08/2015	NR RYS.: OS - 04
BRANŻA:	OŚWIETLENIE SCENICZNE	FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
ZESPÓŁ:	IMIĘ I NAZWISKO:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT:	INŻ. TADEUSZ RUSZCZAK	ST491/84	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ŁUKASZ GORCZYCA		
OPRACOWAŁ:	INŻ. MACIEJ KLIMCZUK		
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ WALDEMAR DURANC	ST239/86	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.