



Dęblin dnia, 10.01.2022 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na usługę polegającą na naprawie zasilacza awaryjnego UPS symulatora DEZORIENTACJI typ P+SA 40 kVA firmy Gamatronic

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku ze złożonym pytaniem do formularza ofertowego, przedstawiam złożone pytanie i udzielam odpowiedzi:

PYTANIE:

Czy dopuszczacie zamiennik akumulatorów MWL 18-12?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza zamiennik, pod warunkiem że dane techniczne tego zamiennika będą odpowiadać parametrom oryginału.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do 12.01.2022 do godz. 10:00

Zastępca Kanclerza

mgr inż. Tomasz Płowaś