



Dęblin dnia, 03.11.2022 r.

*Dotyczy: dostawy materiałów elektrycznych – Zap/61/2022*

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

W związku ze złożonymi pytaniami do przedmiotowego postępowania, przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi

#### **PYTANIE:**

W związku z opublikowanym zapytaniem /Zap/61/2022/ dotyczącym dostawy materiałów elektrycznych, zwracam się z pytaniem czy ES-System moduł awaryjny do dławików konwencjonalnych ES-AW-4 18-58W 1h ma pracować w systemie STI czy ATI?

#### **ODPOWIEDŹ:**

Wersja standardowa STI, nr katalogowy ES-SYSTEM 9558000

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian, tj. do 07.11.2022 do godz. 13:00

**Kancierz**

**mgr inż. Tomasz Płowaś**